

Número de muestra: 000164092



Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco

Pza. del Ayuntamiento 1
34349 Boadilla de Rioseco
PALENCIA

Número de informe: 000164034
Fecha de recepción: 22/11/2022
Toma de muestra: Realizada por AQM Laboratorios
Matriz: Agua de consumo
Punto de muestreo: PM 2 Fuente 1 Boadilla de Rioseco (Plaza del Ayuntamiento)
Tipo Análisis: Otros análisis

Fecha de toma inicial: 22/11/2022
Fecha de inicio de análisis: 22/11/2022
Fecha de fin de análisis: 22/11/2022

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIONES	RESULTADO	INC.	UNIDAD	LÍMITE	PROCED./TÉCNICA
Fluoruros	1.5	-	mg/l	1.5	PNTQAQ027/Electrodo selectivo

RESPONSABLE DE QUÍMICA



Victor Sastre González



Valladolid, a 24 de noviembre de 2022

Límites aplicados: R.D. 140/2003

Regla para la toma de decisiones: enfoque discreto. La incertidumbre de la medición no se tendrá en cuenta para la evaluación de la conformidad.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente (k=2)

El informe de ensayo sólo afecta a la/s muestra/s sometida/s a análisis. Los ensayos realizados por AQM se han llevado a cabo en c/ Morena 37 (Valladolid)

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de AQM Laboratorios